

4/16

# 御 請 求 書

令和 4 年 4 月 12 日

(有)笠井不動産

御中

下記の通り、御請求申し上げます。

施設名： セントレー大井川下泉

(有)川根浄化槽管理センター  
代表取締役 井口 晶彦  
〒428-0414 榛原郡川根本町東藤川1107-1



作業名： 合併浄化槽( 4 月)保守点検

作業日： 令和 4 年 4 月 5 日


振込先

静岡銀行家山支店 (普) 0197211  
大井川農業協同組合本川根支店 (普) 53078  
島田信用金庫川根支店 (普) 218723  
郵便局振替 0840-7-69819

御 請 求 金 額	¥11,550 -
-----------	-----------

摘 要	数 量	単 価	金 額
保守点検費	1 回		¥10,500
消毒薬費	1 式		
機器消耗品費	1 式		
小計			¥10,500
消費税 (10%)			¥1,050
合 計			¥11,550 -

# 合併浄化槽保守点検報告書

日 時	令和 4 年 4 月 5 日 火 曜 日 10 時 00 分				天 候	晴 々		気 温	17.5 °C	
施 設 名	セントレー大井川下泉			所 在 地	川根本町下泉204-5					
処理方式	接触曝気方式		処理対象人員	150人		処理水	m <sup>3</sup> /日			
1. 機 能 検 査										
設定項目	色 相	臭 気	温 度	P H	G R	D O	透 明 度	残 留 塩 素		
流 入 水	濁 濁	弱 臭	17.0 °C	7.7	/	/	/	/		
接 触 曝 気 槽	濁 濁	微 臭	16.0 °C	7.0	亜 +	8.0 mg/l	/	/		
放 流 水	ノ	ノ	16.0 °C	7.5	硝 -	/	17.0 cm	0.1 mg/l		
2. 機 器 類 点 検 結 果										
機 器 名 称	電 流 値	判 定	自 動 運 転	絶 縁 値	判 定					
曝 気 用 ブ ロ ヲ No. 1	3.6 A	正 常 ・ 異 常	正 常 ・ 異 常	700 MΩ	良 ・ 否					
曝 気 用 ブ ロ ヲ No. 2	3.6 A	正 常 ・ 異 常	正 常 ・ 異 常	100 MΩ	良 ・ 否					
流 入 ポ ン プ No. 1	2.0 A	正 常 ・ 異 常	正 常 ・ 異 常	30 MΩ	良 ・ 否					
流 入 ポ ン プ No. 2	. A	正 常 ・ 異 常	正 常 ・ 異 常	40 MΩ	良 ・ 否					
放 流 ポ ン プ No. 1	1.8 A	正 常 ・ 異 常	正 常 ・ 異 常	20 MΩ	良 ・ 否					
放 流 ポ ン プ No. 2	. / A	正 常 ・ 異 常	正 常 ・ 異 常	/ MΩ	良 ・ 否					
3. 諸 作 業 実 施 結 果										
流 入 ポ ン プ 槽	異 物 の 流 入	有 ・ 無	槽 内 浮 上 物	有 ・ 無	汲 揚 状 況	良 ・ 否				
沈 殿 分 離 槽	異 物 の 流 入	有 ・ 無	槽 内 浮 上 物	有 ・ 無						
	水 位 の 状 況	良 ・ 否	移 流 管 の 状 況	良 ・ 否						
接 触 曝 気 槽	対 流 状 況	良 ・ 否	発 泡 状 況	多 ・ 少 ・ 無	逆 洗 装 置	良 ・ 否				
	汚 泥 返 送 装 置	良 ・ 否	ろ 材 吸 着 状 況	良 ・ 否	散 気 管 目 詰 り	有 ・ 無				
沈 殿 槽	越 流 の 状 況	良 ・ 否	汚 泥 返 送 状 況	良 ・ 否	沈 降 の 状 況	良 ・ 否				
	ス カ ム 返 送 状 況	良 ・ 否	ス カ ム 発 生 量	多 ・ 少 ・ 無						
消 毒 槽	薬 筒 目 詰 り	有 ・ 無	SS の 量	多 ・ 少 ・ 無						
	放 流 状 況	良 ・ 否	消 毒 剤 補 充 量	3 kg						
制 御 盤	盤 内 各 機 器 故 障	有 ・ 無	盤 内 湿 気	有 ・ 無	ターミナル部締付点検	済				
一 般 事 項	金 属 部 塗 装 状 況	良 ・ 否	再 塗 装	要	槽 内 外 清 掃 状 況	良 ・ 否				
4. 特 記 事 項				塩 素 イ オン 濃 度 mg/l						
放流ポンプNo.1・2作動不可。交換修理を要す。 ブロウ(オイル、A、B)も、エレクトリク清掃No.1切替 泡(小)発生の為消泡剤投入、臭気発生防止の為促進剤投入										
(有)川根浄化槽管理センター  川根本町東藤川1107-1 Tel.59-3776								管理者	確認印	
										